



COMUNE DI FERRARA

SETTORE ATTIVITÀ COMMERCIALI E PRODUTTIVE

POLIZIA AMMINISTRATIVA

Ufficio Polizia Amministrativa

IL SINDACO

VISTA l'istanza n° 15794 del 04/05/1998 del Direttore del Teatro Comunale Dott. Gisberto MORSELLI C.F. MRSGBR48T18F240G, con la quale è stato richiesto l'aggiornamento della Licenza di esercizio del Teatro Comunale già rilasciata in data 7/11/1989 ed aggiornata al 4/6/1993 a seguito di ripetute variazioni della stessa, conseguenti a prescrizioni della C.P.V.L.P.S. in atti;

CONSIDERATA l'esigenza di aggiornare tale Licenza di esercizio tenuto conto dei ripetuti Verbali della C.P.V.L.P.S. e da ultimo quello notificato al Direttore del Teatro in data 06/03/1998, unendo in un unico atto la Licenza originaria e le variazioni a tutt'oggi intervenute;


VISTI i Verbali della C.P.V. sul pubblico spettacolo e da ultimo quello del 19/02/1998 PG8471/98 notificato il 6/3/98 al Direttore del Teatro;

RICHIAMATO il proprio provvedimento rilasciato il 7/11/1989 in atti contenente altresì le variazioni allo stesso intervenute;

VISTO altresì le dichiarazioni di conformità alle norme di sicurezza dei locali in oggetto a firma dei Tecnici re-

Prot. n. 15794/PG

5234/PU/98



responsabili del Teatro, in atti;

ACCERTATO che il richiedente si trova nelle condizioni previste dagli artt. 11 e 131 del R.D. 18/6/1931 n° 773;

VISTI gli artt. 68 del citato Decreto 116 e 126 del relativo regolamento di esercizio;

VISTO l'art. 19 del D.P.R. 25/7/1977 n° 616;

VISTI gli atti;

RICHIAMATO il proprio atto del 1989 n° 34213 e le successive variazioni concernente l'autorizzazione all'esercizio del Teatro Comunale;

D A' L I C E N Z A

Al Sig. MORSELLI Dr Gisberto, nato a Mirandola (MO) il 18/12/48 ed ivi domiciliato in Via Diversivo 20 C.F. MRSGBR48T18F240G nella sua qualità di Direttore del Teatro Comunale di Ferrara C.F. 00297110389, di effettuare spettacoli teatrali da esercitarsi nel teatro Comunale sito in Ferrara C/so Martiri della Libertà n° 5, tutti i giorni dalle ore 09.00 alle 19.00 e dalle 20.00 alle 24.00, sotto l'osservanza delle disposizioni delle leggi e dei regolamenti vigenti in materia nonché delle seguenti speciali prescrizioni:

1) la presente autorizzazione viene concessa in via provvisoria in attesa dell'ottenimento dell'agibilità definitiva da parte della C.P.V.L.P.S. ed è comunque sempre revocabile per motivi di ordine e di sicurezza pubblica o per inosser-

vanza delle prescrizioni in essa contenute;

2) durante gli spettacoli dovranno essere costantemente presenti una squadra privata antincendio composta da 8 membri e un servizio di prevenzione incendi e vigilanza nella consistenza indicata dalla C.P.V.L.P.S. con verbale 10/02/1993 n° 18757;

3) prima di ogni rappresentazione teatrale, dovrà essere esibito all'Autorità di P.S. il relativo copione vistato dal Ministero del Turismo e dello Spettacolo e il N.O. di agibilità della Compagnia Teatrale, rilasciato dal predetto Dicastero;

4) qualora da una rappresentazione teatrale siano esclusi i minori, così come nel caso in cui il copione non sia munito del prescritto Visto Ministeriale, il Titolare è tenuto a darne avviso al pubblico, in modo ben visibile, su ogni manifesto che annunci lo spettacolo stesso e dovrà comunque impedire l'accesso dei minori al locale;

5) qualora il locale venga utilizzato per manifestazioni diverse da quelle autorizzate con la presente licenza, il Titolare dovrà darne avviso con almeno tre giorni di anticipo e nei modi di Legge all'Autorità di P.S.;

6) Nel locale potranno accedere complessivamente n° 990 persone così suddivise: A) PLATEA n° 298 - B) PALCHI I° ORDINE n° 122 - C) PALCHI II° ORDINE n° 128 - D) PALCHI III° ORDINE n° 128 - E) PALCHI IV° ORDINE (galleria) n° 113 - F) V° ORDINE

(loggione) n° 114 spettatori seduti e n° 87 posti in piedi;

7) le parti destinate ad Uffici ed altre attività dovranno essere fisicamente compartimentate rispetto alle zone riservate

al pubblico, con vie di accesso e di esodo indipendenti ed in particolare dovrà essere prevista la chiusura della parete e

l'eliminazione della porta attualmente esistente di collegamento fra gli Uffici e la Galleria del IV° Ordine di palchi;

8) qualora non fosse possibile evitare sovrapposizioni nelle

vie d'esodo, l'accesso del pubblico al Centro di documentazione

(locale non adibito a pubblico spettacolo) potrà essere consentito

non contestualmente alle attività di pubblico spettacolo;

9) analoga compartimentazione dovrà essere realizzata tra scena

e platea;

10) in ogni caso, per tutti gli ambienti anche quelli non di

pubblico spettacolo gli impianti elettrici, dovranno essere

realizzati in conformità alle norme vigenti;


11) Tutte le uscite di sicurezza dovranno essere tenute costantemente

sgombre ed i sistemi di sicurezza antincendio costantemente

efficienti.

FERRARA li

19 MAG. 1998



p. IL SINDACO

L'ASSESSORE ALLA POLIZIA AMMIN/VA

RAFALANI dott.ssa Manuela